

Natychmiastowe działania dla minimalizacji szkód

Natychmiastowe działania po pożarach

tak nie

Z uwzględnieniem wymaganych środków ochrony indywidualnej ŚOI (np. ubranie ochronne kat. III/5+6, rękawice ochronne „kwasoodporne”, maska do ochrony dróg oddechowych P3 oraz dyrektywy VDS 2357, przepisów Berufsgenossenschaft DGUV 101-004 (dawniej BGR 128), oraz TRGS 524).

Informacje ogólne

- Pozostałe gazy odprowadzić do atmosfery (otworzyć okna, drzwi zewnętrzne itp.)
- Wodę gaśniczą usunąć przez odsysanie, zbieranie, wycieranie itp., głębiej położonych kanałów nie zapomnieć
- Obszary niedotknięte zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się sadzy (przegrody, śluzy), np. w przejściach - drzwi, bramy - położyć wilgotne szmaty lub wycieraczki
- Usunąć wilgotne przedmioty (izolacje, meble, zasłony itp.)
- Odessać luźnych osadów sadzy

Instalacje i urządzenia elektroniczne

- Nadające się do transportu urządzenia elektroniczne przenieść do pomieszczeń suchych, niedotkniętych pożarem
- Względna wilgotność powietrza zmniejszyć jak najszybciej poniżej 40 %, żeby nie dopuścić do rozwoju korozji, np. ustawić osuszacze powietrza

Maszyny i instalacje techniczne

- Rozwój korozji na powierzchniach metalicznych maszyn, zapasów i instalacji technicznych wstrzymać przez nałożenie środków antykorozyjnych (nie stosować do urządzeń elektronicznych)
- W razie możliwości maszyny obudować i zainstalować osuszacze powietrza do zmniejszenia korozji

Ogólne działania wstępne

- Obszary zagrożone zawaleniem zabezpieczyć przed wstępem
- Zabezpieczyć miejsca niebezpieczne przed wstępem osób obcych
- Zabezpieczyć przed zagrożeniem środowiska przez wyciekające ciecze
- Zabezpieczyć przed wodą deszczową, która może spowodować szkody ekologiczne przez wymywanie

Jeżeli jeszcze tego nie zrobiono

- Natychmiast wyłączyć układy elektryczne i elektroniczne, zatrzymać i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem (VDE 0105); także odłączyć ewentualne zasilanie awaryjne z akumulatorów
- Odłączyć maszyny i instalacje produkcyjne
- Wyłączyć z użytkowania instalacje wentylacyjne i klimatyzację, układy zasilania gazami i powietrzem
- Poinformować ubezpieczyciela
- Udokumentować stan (fotografie, wideo itp.)
- Nie przeprowadzać żadnych testów funkcjonowania maszyn i urządzeń

Wszystkie czynności zalecane przez POLYGONVATRO powinny zostać wykonane z należytą starannością przez odpowiedni fachowy personel. W szczególności podkreślamy, że niewłaściwe odłączenie maszyn lub instalacji od sieci zasilającej może spowodować szkody następcze.

W przypadkach wątpliwych skontaktować się ze specjalistycznym personelem POLYGONVATRO!

Działania natychmiastowe po zalaniu

- Jeżeli jeszcze nie wykonano: Wszystkie dotknięte instalacje zasilające mediami konieczne i natychmiast wyłączyć i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem zgodnie z VDE 0105
- Zasilanie awaryjne (akumulatory, UPS, itp.) także natychmiast odłączyć
- Wyciągnąć płyty układów scalonych z bateriami podtrzymującymi (pamięć)
- Dopóki wpływa lub ścieka woda, instalacje zabezpieczyć przykrywając, przez bariery itp.
- Usunąć media wchłaniające wodę, mokre meble, materiały/zasłony, dywany, kartony, izolacje itp.
- Pozostałe ruchomości, ściany, sufity itp. wytrzeć do sucha

Natychmiastowe działania dla minimalizacji szkód

- | | tak | nie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • Podłogę odkurzyć lub wytrzeć do sucha, także położone głębiej kanały | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Instalacje elektroniczne, maszyny lub części wilgotne przedmuchać sprężonym powietrzem, ewentualnie wysuszyć ciepłym powietrzem (Uwaga: maksymalna temperatura elektroniki 50 - 60 °C) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • W dotkniętych pomieszczeniach ustawić osuszacze powietrza | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Maszyny i zapasy: Środek antykorozyjny nanieść na powierzchnie metalowe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Także wysuszyć osobno zmagazynowane części pojedyncze i akcesoria | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Działania natychmiastowe po silnym zapyleniu lub po gaszeniu proszkowym

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • Odessanie luźnych osadów pyłów i proszku gaśniczego | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Urządzenia wrażliwe na pył natychmiast odłączyć, ponieważ zanieczyszczenia o strukturze krystalicznej może spowodować bardziej intensywne (wysokie) zużycie części ruchomych | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • W miarę możliwości nie używać urządzeń elektronicznych, ponieważ ze względu na słabe odprowadzanie ciepła mogą one przegrzać się; części ruchome zużywają się szybciej | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Nie wyciągać bez potrzeby płytek obwodów drukowanych, ponieważ mogą zetrzeć się styki | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Proszek gaśniczy: Zapewnić suche otoczenie, żeby zapobiec korozji (osuszacze powietrza) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Dotknięte maszyny i instalacje ewentualnie obudować i wysuszyć przy użyciu osuszaczy powietrza, żeby zapobiec reakcjom chemicznym | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Środki nadzwyczajne po awarii turbiny wiatrowej: Wyciek oleju / pożar / pęknięcie łopaty wirnika

- Park wiatrowy: _____ Współrzędne: _____ Typ instalacji: _____
- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • Koordynacja pierwszych działań na miejscu (straż pożarna itp.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Natychmiastowe zebranie substancji zagrażających wodzie lub odpadów, jeśli WTG nie stwarza zagrożenia z powodu spadających części. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Odłączenie uszkodzonej turbiny wiatrowej WTG; ponowne uruchomienie farmy wiatrowej | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Służba ochrony, 24-godzinna ochrona placu budowy | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Informacja dla operatora na awaryjny adres e-mailowy o aktualnym statusie, podjętych uzgodnieniach i dalszych działaniach, które należy podjąć. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Niezbędna służba ratunkowa, _____ Godziny od zgłoszenia szkody do przybycia | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| • Biegły geolog / chemik | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Instalacja klienta [1] / POLYGONVATRO [2]

Instalacja do mycia obuwia _____ Agregat prądotwórczy _____ Ogrodzenie budowlane w m: _____ Biuro _____
 Kontener: Personel _____ Służba ochrony _____ Materiał _____ Obiekty sanitarne _____

Zrobimy to dla Ciebie.

24h: kostenfreier Service

 **0800.840 850 8**

Centrala Olpe:

POLYGONVATRO GmbH
 Raiffeisenstraße 25, D-57462 Olpe
 Tel.: +49(2761)93810, faks: +49(2761)938140
 service@polygonvatro.de

Dane kontaktowe Twojej najbliższej filii
 znajdziesz także w Internecie
www.polygonvatro.de